

Предписание № 233/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка «Детский сад №199»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина, осуществляющего деятельность)

ИНН № 55-01-00101

во исполнение распоряжения № 233 от «08» сентября 2020 г. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТОНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10:00:00 до 11:00:00 17.09.2020, с 10:00:00 до 11:00:00 21.09.2020 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка «Детский сад №199», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Барнаул, пр-т Социалистический, 67.

проверку проводил(а):

Герентьев Виктор Сергеевич – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТОНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующий Головачёва Оксана Александровна

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего проверку)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СПиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение утв. постановлением Гостроя России от 29 мая 2003 г. N 44.	01.07.2021	
2	Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа.	п. 35 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 09.01.2019) "О противопожарном режиме"	01.07.2021	
3	Замеренные параметры СОУЭ не соответствуют требованиям пожарной безопасности - протокол испытаний № 680/20 от 17.09.2020	п. 61 Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме"	01.07.2021	
4	Замеренные параметры АПС не соответствуют требованиям пожарной безопасности - протокол испытаний № 679/20 от 17.09.2020	п. 61 Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме"	01.07.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме

выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Терентьев Виктор Сергеевич – дознаватель ОПД и ПР  
по Центральному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Алтайскому краю


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«21» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

«21» сентября 2020 г.